

АКТ

Устранения замечаний по факту проверки ГЖИ по НСО

По результатам проверки составлен Акт № 05-11-057/04 о подтоплении подвала жилого дома №201.


Силами МУП ЖКХ «Краснообск» были приняты меры по устранению неисправностей, а именно:


Проведены работы по восстановлению герметичности стыковых соединений канализационной системы в районе 3-го подъезда.

Силами ООО «СЭС» была произведена обработка подвального помещения специальными препаратами.

О чем и составлен настоящий акт.

В настоящее время нарушение устранено.

Начальник ЖЭУ – Васильева Т.В. 

Инженер ЖЭУ – Вегера Г.И. 

Главный инженер МУП ЖКХ «Краснообск» - Леонтьев А.Л. 